

БЛАНК ЗАКАЗА УЗА-10М.А2

Количество устройств:

Код заказа:

□	□	0	□	□	□	□	□	-	□	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3: 1 А 5 А	1 5								
2	Номинальный ток измерительного входа I4: 1 А 0,2 А	1 2								
3	Резерв	0								
4	Напряжение срабатывания дискретных входов: =/~ 110В =/~ 220В	1 2								
5	Оперативное питание от цепей ТТ: Нет Да	0 1								
6	Дешунтирование электромагнитов отключения: Нет Да	0 1								
7	Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутреннего источника питания (только при наличии питания от ТТ): Нет DI5 DI5 и DI6	0 1 2								
8	Крепление: Стандартное Винтовое за переднюю панель	0 1								
9	Измерительный канал напряжения (Измерение U ₀), направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ1(2)) и защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП1(2)): Нет Да	0 1								
10	Резерв									0

Наименование фирмы-заказчика: _____

Адрес, телефон: _____

Контактное лицо: _____

Техническая поддержка: info@ozenergo.ru