

БЛАНК ЗАКАЗА УЗА-10М.А2Э

Количество устройств:

Код заказа:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3: 1 А 5 А	1 5								
2	Номинальный ток измерительного входа I4: 1 А 0,2 А	1 2								
3	Резерв		0							
4	Напряжение срабатывания дискретных входов: =/~ 110В =/~ 220В			1 2						
5	Оперативное питание от цепей ТТ: Нет Да				0 1					
6	Дешунтирование электромагнитов отключения: Нет Да					0 1				
7	Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутреннего источника питания (только при наличии питания от ТТ): Нет DI5 DI5 и DI6						0 1 2			
8	Крепление: Стандартное Винтовое за переднюю панель							0 1		
9	Резерв								0	
10	Резерв									0

Наименование фирмы-заказчика:

Адрес, телефон:

Контактное лицо:

Техническая поддержка: info@ozenergo.ru