

БЛАНК ЗАКАЗА УЗА-10М.ДТ2

Количество устройств:

Код заказа:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10

1	Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3: 1 А 5 А	1 5								
2	Номинальный ток измерительных входов I4, I5, I6: 1 А 5 А	1 5								
3	Резерв:		0							
4	Напряжение срабатывания дискретных входов: =/~ 110В =/~ 220В			1 2						
5	Оперативное питание от цепей ТТ: Нет Да				0 1					
6	Резерв:					0				
7	Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутреннего источника питания (только при наличии питания от ТТ): Нет DI5 DI5 и DI6					0 1 2				
8	Крепление: Стандартное Винтовое за переднюю панель						0 1			
9	Резерв:								0	
10	Резерв									0

Наименование фирмы-заказчика:

Адрес, телефон:

Контактное лицо:
